

Till Dig som kanske är berörd,

Detta brev är skrivet för att beskriva resultatet av experiment med Eco-tabs i avloppspumpstationer som utfördes under sommar- och höstperioden 2013.

Två styck pumpstationer testades.

Pumpstation 1, Henja:

Problemet med Henjas pumpstation är att mycket stora mängder fett sätter sig likt "fotbollar" kring rör och dylikt. Med hjälp av Eco-tabs har andelen fett minskat avsevärt och kommunen anser att experimentet har varit lyckat.

Pumpstation 2, Nennesmo:

Problemet med Nennesmo pumpstation är svavelväte. Svavelvätet uppkommer vid långa uppehållstider i rörsystemet. Svavelväte har mycket negativa egenskaper på pumpstationer och människor. Med hjälp av Eco-tabs har vi reducerat mängden Svavelväte avsevärt, kommunen anser att experimentet har varit lyckat.

I och med dessa positiva resultat har kommunen valt att testa Eco-tabs på ytterligare en pumpstation.

Diskussioner på fler framtida projekt fortgår.



Andreas Davidsson,
Driftingenjör Gislaveds kommun
Tele: 0371-81509
Mail: Andreas.Davidsson@gislaved.se